

产品使用说明书

EC126A-63 智能空开

V2.1



EC126A-63

◆ 关于本手册

本文档主要介绍 EC126A-63 智能空开使用方式、操作说明和注意事项以及等。

◆ 文档变更通知

用户可以通过相关技术支持人员获取技术资料或软件。

广州凯图电子科技有限公司

地址：广东省广州市天河区大观中路新塘大街新塘科创园 A 栋二楼

网址：<http://www.eastcato.com/>

注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时请守以下事项。

- 1、设备供电必须为 24V 供电，切记不可超过 25V。
- 2、为确保操作安全，应确保电源接地良好，务必将随机提供的电源接入线接入地线，有效的标准配电箱，确保设备的输入电源 220V/50Hz 的交流电。
- 3、为防止火灾或漏电不要将设备置于过冷、过热或受潮的地方，阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭设备电源总闸。
- 4、控制系统设备的电源在工作时会发热，因此有必要保持工作环境的良好通风以免温度过高而损坏设备。
- 5、非专业人士未经许可请不要试图拆开设备，不要私自维修以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。
- 6、安装、接线之前务必关掉电源总闸开关。

目录

注意事项	2
1. 产品概述	5
1.1 产品特性	5
1.2 功能特点	5
(1) 共同点	5
(2) 异同点	5
①EC12A-63 独立使用	5
②EC12A-63 接入 EC126 智能网关	5
1.3 规格特性	5
2. 强电与负载接入	6
3. 工作模式选择与适用的控制方式	6
3.1 EC 轮询模式	7
(1) 拨码位置	7
(2) 控制方式	7
①控制前提	7
②控制软件	7
③适用协议	7
3.2 EC 非轮询模式	7
(1) 拨码位置	7
(2) 控制方式	8
① 控制前提	8
②控制软件	8
③适用协议	8
3.3 MODBUS 模式	8
(1) 拨码位置	8
(2) 控制方式	8
①控制前提	8
②控制软件	8
③适用协议	8
3.4 拨码 ID 设置方法	8
4. RS-485 接线端子说明和运用	9
4.1 接线说明	9
4.2 运用方式	9
(1) 可接入设备	9
(2) 串口的配置	9
(3) 串口的功能	10
①EC 轮询模式	10
②EC 非轮询模式和 MODBUS 模式	10
5. 控制软件说明	10
5.1 串口助手	10
(1) Modbus 工作模式	10
①串口助手设置参数	10

②RS485 的作用	10
③控制方式	10
(2) EC 非轮询工作模式	10
①串口助手设置参数	10
②RS485 的作用	10
5.2 TCP 与 MQTT 客户端	11
(1) EC 轮询工作模式	11
①串口助手设置参数	11
②RS485 的作用	11
③控制方式	11
6. 协议解析	11
6.1 Modbus 协议	11
(1) Modbus 指令整体解析	11
①举例指令	11
②ID 说明	11
③点表与功能码	12
④读取字节数	12
⑤校验位	12
(2) 校验位获取方法	12
6.2 EC 非轮询协议/EC 轮询协议	13
(1) EC 非轮询指令和 EC 轮询指令区别	13
(2) 指令解析	13
①发送指令举例	13
②反馈指令举例	13
7. 手动按键	13
7.1 手动拨杆（蓝色拨杆）	14
(1) 功能作用	14
(2) 控制方式	14
7.2 按键开关	14
(1) 功能作用	14
①短按	14
②长按	14
8. 注意事项	14
8.1 EC 轮询模式	14
(1) 无法查找到设备/无法控制设备	15
8.2 EC 非轮询模式	15
(1) 无法控制设备	15
8.3 Modbus 模式	15
(1) 无法控制	15
9. 协议附录	15
9.1 MODBUS 协议	15
9.2 EC 轮询协议/EC 非轮询协议	18
ID=01 举例	18
10. 版本修订历史	27

1. 产品概述

物联网智能断路器是传统小型断路器的智能化升级迭代产品，其将 6000 次分段能力和 10000 次继电器开关的小型智能断路器与电子技术、物联网、人工智能（AI），大数据，以及云端技术、边缘计算做完美结合的高科技产品，是普通小型断路器的升级迭代产品。

1.1 产品特性

EC126A-63 是一款带有一组 RS-485 接口且集成了以 64 位高性能 Cortex M3 微控制器为核心物联网智能断路器。通过 EC126A-63 的 RS-485 与 EC126 智能网关的 RS-485 对接，可快速被自动识别，进而远程控制断路器并检测设备用电故障、也可独立使用使用手动开关或者发送 modbus 协议控制，应用于楼宇控制、市政工程、家居等行业，可代替传统的断路器，并实现实现远程控制、电量计量、节能分析管理，实时了解并分析用电情况，对用电异常、线路过热等进行预警，防止火灾、用电安全等异常情况的发生

1.2 功能特点

（1）共同点

- a. 体积小，占用空间少；
- b. 产品 ID 号和工作方式通过手动拨码设置，无需通过发送指令；
- c. 产品带状态指示灯功能，实时显示设备的接通；

（2）异同点

①EC12A-63 独立使用

- a. 只能使用 modbus 协议
- b. 只能通过串口助手主动发送控制或查询协议；
- c. 根据需求可通过 modbus 指令设置过压保护、欠压保护、过流保护以及过温保护等值

②EC12A-63 接入 EC126 智能网关


- a. 只能使用 EC 轮询协议
- b. 可通过 mqtt 客户端（EC126 网关）实现远程发送控制或查询协议或 TCP 客户端控制（EC126-G 智能 wifi 网关独有的）
- c. 小程序远程控制、随时随地查看用电参数和电量、以及报警状态

1.3 规格特性

序号	技术指标	描述	备注
1	供电电源	24V DC	直流供电
2	供电方式	外接直流电源	接线端子

3	设备静态功耗	0.36W (15mA)	
4	工作环境	运行温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	
5		湿度: $\leq 95\% \text{RH}$	
6	外观体积	长 128mm*宽 18mm*高 65.5mm (1P 标准宽度, 1P=18mm)	
7	机械寿命 (断路器)	10,000 次	
8	机械寿命 (继电器)	100,000 次	
9	数据接口	1 路 RS485	
10	指示灯	红色	分闸
11		橙色	合闸且电子开关为关
12		绿色	合闸且电子开关为开

2. 强电与负载接入




- 左侧为 220V 的火线输入接口和螺丝孔
- 右侧上方为输出火线的接口和螺丝孔
- 右侧下方蓝色线为零线。

注意：该设备是输入输出共零线，因此现场运用需注意

- 在合闸情况下，且电子开关（继电器）打开才有 220V 电压输出

3. 工作模式选择与适用的控制方式



3.1 EC 轮询模式

(1) 拨码位置

- a. 最左边 1 和 2 拨码往下拨为，则为 EC 轮询模式



(白色对应拨码开关位置，下同)

(2) 控制方式

①控制前提

- a. 需要使用 EC126 智能网关的 RS-485 和它的 RS-485 连接，否则无法使用进行协议控制

②控制软件

- a. Mqtt 客户端、Tcp 客户端 (EC126-G 特有) (mqtt 和 tcp 客户端 [使用方法查阅 EC126 智能网关说明书](#))

③适用协议

- a. EC126 智能网关协议 (具体参考 EC126 智能网关说明书) 和 EC126A-63 空开的 EC 轮询协议

3.2 EC 非轮询模式

(1) 拨码位置

- a. 最左边 1 和 2 两个拨码任意一个往上拨、另一个往下拨，则为 EC 非轮询模式



(白色对应拨码开关位置，下同)

(2) 控制方式

① 控制前提

a. 无

② 控制软件

a. 串口助手

③ 适用协议

a. EC126A-63 的 EC 非轮询协议，与 EC 轮询协议相同

3.3 MODBUS 模式

(1) 拨码位置

a. 最左边 1 和 2 两个拨码往左、上拨，则为 MODBUS 模式



(白色对应拨码开关位置，下同)

(2) 控制方式

① 控制前提

a. 无

② 控制软件


a. 串口助手

③ 适用协议

a. EC126A-63 的 MODBUS 协议


3.4 拨码 ID 设置方法

a. 图为 ID 拨码的示例图，从拨码左边数起第三位开始到第八位为 ID 设置位




(白色对应拨码)

- b. 拨码 ID 不可设置为 ID: 00
- c. 若多个设备连接时，切记每个设备的 ID 需要设置成不一样
- d. 例子：如下图拨码最左 1 和 2 位向下拨即为 EC 轮询模式、最右第 8 位向上拨，可通过查阅上图，即 ID: 01；所以综合此设备 EC 轮询模式、ID 为 1，接着查询上方介绍的 EC 轮询模式的控制方法即可



4. RS-485 接线端子说明和运用



4.1 接线说明

- a. 线序：从上到下分别为 GND、+24V、A、B
- b. 连接方式：汇流排针



4.2 运用方式

(1) 可接入设备

- a. EC126A-63 智能空开（不同 ID 设备）和 EC126 智能网关

(2) 串口的配置

- a. 波特率 115200(EC 轮询模式)、波特率 9600(EC 非轮询和 MODBUS 协议)
- b. 停止位 1
- c. 数据位 8
- d. 校验位无;

(3) 串口的功能

①EC 轮询模式

注意：需要和 EC126 智能网关(EC 轮询)情况下对接才能使用

- a. 串口无法发码进行控制查询;
- b. 可查看轮询码，看是否轮询到接入的空开
例如：接入 EC126A-63 空开的 ID 为 01、02 和 1F，则无发码情况下，
串口会反馈 FA 01 02 1F

②EC 非轮询模式和 MODBUS 模式

- a. 串口可进行发码控制查询;

5. 控制软件说明

5.1 串口助手

(1) Modbus 工作模式

①串口助手设置参数

- a. 波特率：9600 校验方式：无校验 数据位：8 停止位：1，16 进制
发送和 16 进制接收

②RS485 的作用

- a. 可以通过发送 modbus 协议进行控制查询等操作

③控制方式

- a. 通过串口助手进行指令发码控制

(2) EC 非轮询工作模式

①串口助手设置参数

- a. 波特率：9600 校验方式：无校验 数据位：8 停止位：1，16 进制
发送和 16 进制接收

②RS485 的作用

- a. 可以通过发送 EC 轮询协议进行控制查询等操作，注意：此模式下查询空开当前所有状态时的反馈，无序列号，即最后少四个字节

如：CA B0 ID1B 1C 00 00 00 1A 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 00 00 00 00 AC（EC 轮询模式）

CA B0 ID1B 18 00 00 00 1A 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 00 AC（EC 非轮询模式）

③控制方式

- a. 通过串口助手进行指令发码控制

5.2 TCP 与 MQTT 客户端

（1）EC 轮询工作模式

①串口助手设置参数

- a. 波特率：115200，校验方式：无校验 数据位：8 停止位：1，16 进制发送和 16 进制接收

②RS485 的作用

- a. RS485 无法进行通讯，且通讯端口只可查看 EC126 智能网关是否轮询查找到 EC126A-63 智能空开。此时接上 RS485 即反馈 FA XX（XX 代表 EC126A-63 智能空开的 ID）

③控制方式

- a. MQTT 客户端或者 TCP 客户端（EC126-G wifi 智能网关特有）

6. 协议解析

6.1 Modbus 协议

（1）Modbus 指令整体解析

①举例指令

- a. 03 04 00 08 00 01 B1 EA

②ID 说明

- a. 6.1(1)①a.中的 03 表示设备 ID
b. MODBUS 协议规定设备广播的 ID 为 00，用户不能将设备 ID 设置为广播 ID，即 00。ID 设置最小为 01，最大为 63

③点表与功能码

- a. 6.1(1)①a.中的 04 表示点表，04 位于 3 区点表。
0 区点表：读写，支持功能码：01 读线圈状态 05 写单个线圈 15 写多个线圈
1 区点表：只读，支持功能码：02 读输入状态
3 区点表：只读，支持功能码：04 读输入寄存器
4 区点表：读写，支持功能码：03 读单个保持寄存器 06 写单个保持寄存器
- b. 6.1(1)①a.中的 00 08 表示下位机地址（H）08H，即相对应的点表中的功能码

④读取字节数

- a. 6.1(1)①a.中的 00 01 表示读取 2 个字节的数据，由点表定义的，00 02 表示读取四个字节的数据

⑤校验位

- a. ①a.中的 B1 EA 为该条指令的校验位
b. 更改 MODBUS 协议指令中的任何字节(除了指令最后两位的校验码)时，需要重新获取后两位校验码

(2) 校验位获取方法

- a. 打开“ModbusRTU 调试工具 CRC16 版”（如有需要联系技术人员）
b. 输入 MODBUS 协议指令, 除了最后两位的校验码
c. 先在“目标字符串[16 进制]”的框中输入 04 06 00 02 00 01
d. 接着点击“计算结果[16 进制]”的框来获取完整的指令 04 06 00 02 00 01 E9 9F。其中最后两位字节 E9 9F 是重新生成的唯一的校验码，如下图所示



6.2 EC 非轮询协议/EC 轮询协议

(1) EC 非轮询指令和 EC 轮询指令区别

a. EC 非轮询指令和 EC 轮询指令通用

- b. 区别：EC 非轮询查询空开所有参数时无序列号，即 EC 非轮询模式的反馈比 EC 轮询模式少了最后四个字节（指令详细解析见附录）

如：

CA B0 ID1B 1C 00 00 00 1A 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 AC（EC 轮询模式）

CA B0 ID1B 18 00 00 00 1A 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 00 AC（EC 非轮询模式）

(2) 指令解析

①发送指令举例

- a. 如发送：查询平均电流 CA 20 ID 41 02 18 01 AC

- a.1 CA 表示指令的帧头
- a.2 20 表示发送指令
- a.3 ID 表示每个设备的 ID 号（可设置）
- a.4 41 02 18 表示查询电流的指令号
- a.5 AC 表示帧尾

②反馈指令举例

- a. 如发送查询平均电流指令后反馈：CA B0 ID 41 03 00 0D FC AC（精度系数 0.001，单位：A）

- a.1 CA 表示指令的帧头
- a.2 B0 表示反馈指令
- a.3 ID 表示每个设备的 ID 号（可设置）
- a.4 41 表示查询电流的指令号
- a.5 03 表示后面数据长度
- a.6 00 0D FC 表示有效数据（16 进制转为 10 进制则为 3580），精度系数为 0.001，则实际电流为 3580*0.001，即 3.58A
- a.7 AC 表示帧尾

7. 手动按键



7.1 手动拨杆（蓝色拨杆）

（1）功能作用

a. 相当于总闸的作用，拨上去表示合闸；拨下来表示断闸即使继电器开关打开也无输入输出电压

（2）控制方式

a. 只可通过手动拨上去或拨下来

7.2 按键开关

（1）功能作用

①短按

a. 当手动拨杆处于合闸时，当前继电器为开，按键短按松开继电器为关；当前继电器为关，按键短按松开即可打开继电器

②长按

a. 当手动拨杆处于合闸时，长按按键开关 15s，绿色指示灯闪烁四次即完成，主要实现让历史电量和工作时长的数据变为 0

（2）控制方式（继电器）

- a. 手动短按松开按键
- b. 使用客户端指令控制

8. 注意事项

8.1 EC 轮询模式

(1) 无法查找到设备/无法控制设备

- 查看汇流排排针是否松动
- 查看工作模式设置是否正确
- 查看 ID 是否设置重复
- 查看设置空开 ID 与接入的智能网关 RS-485 是否匹配

8.2 EC 非轮询模式

(1) 无法控制设备

- 查看工作模式设置是否正确
- 查看 ID 是否设置错误或者设置重复
- 查看串口助手设置是否正确

8.3 Modbus 模式

(1) 无法控制

- 查看工作模式是否设置正确
- 查看 ID 设置是否与发送的指令的 ID 一致
- 查看校验位是否正确
- Modbus 协议中的（除了最后两个字节校验位）任一字节变了，最后两个字节都需要重新校验，否则指令无法发

9. 协议附录

9.1 MODBUS 协议

举例：设备 ID 为 03，红色字体表示数据内容，黄色底纹表示校验位

注意：除校验字节外，任一字节改变都需要重新获取校验位，获取方法查阅 6.1 节中的第（2）点

查询平均电流（精度系数 0.01，单位：A） 发送：03 04 00 08 00 01 B1 EA 反馈：03 04 02 00 00 C0 F0	例：反馈 03 04 02 01 66 41 4A （16 进制 01 66 转为 10 进制 358，电流为 358×0.01 （A），即 3.58（A））
查询平均电压（精度系数 0.1，单位：V） 发送：03 04 00 06 00 01 D0 29 反馈：03 04 02 00 00 C0 F0	
查询有功功率（精度系数 0.1，单位：W） 发送：03 04 00 0A 00 02 50 2B 反馈：03 04 04 00 00 14 4D 17 71	
查询历史使用电量（精度系数 0.01，单位：kWh） 发送：03 04 00 14 00 02 30 2D 反馈：03 04 04 00 00 00 07 99 86	

查询当前温度（单位：°C） 发送：03 04 00 02 00 01 91 E8 反馈：03 04 02 00 1A 41 3B	
查询设备 id 发送：03 04 00 1E 00 01 50 2E 反馈：03 04 02 00 03 80 F1	
查询继电器状态 发送：03 03 00 02 00 01 24 28 反馈：03 03 02 00 01 00 44（开） 03 03 02 00 00 C1 84（关）	开/关继电器 开：发送：03 06 00 02 00 01 E8 28 反馈：03 06 00 02 00 01 E8 28 关：发送：03 06 00 02 00 00 29 E8 反馈：03 06 00 02 00 00 29 E8
查询过压保护开关 发送：03 01 00 00 00 01 FC 28 反馈：03 01 01 00 50 30	设置过压保护开关 开：发送：03 05 00 00 FF 00 8D D8 反馈：03 05 00 00 FF 00 8D D8 关：发送：03 05 00 00 00 00 CC 28 反馈：03 05 00 00 00 00 CC 28
查询欠压保护开关 发送：03 01 00 01 00 01 AD E8 反馈：03 01 01 00 50 30	设置欠压保护开关 开：发送：03 05 00 01 FF 00 DC 18 反馈：03 05 00 01 FF 00 DC 18 关：发送：03 05 00 01 00 00 9D E8 反馈：03 05 00 01 00 00 9D E8
查询过温保护开关 发送：03 01 00 0A 00 01 DC 2A 反馈：03 01 01 00 50 30	设置过温保护开关 开：发送：03 05 00 0A FF 00 AD DA 反馈：03 05 00 0A FF 00 AD DA 关：发送：03 05 00 0A 00 00 EC 2A 反馈：03 05 00 0A 00 00 EC 2A
查询过流保护开关 发送：03 01 00 0B 00 01 8D EA 反馈：03 01 01 01 91 F0	设置过流保护开关 开：发送：03 05 00 0B FF 00 FC 1A 反馈：03 05 00 0B FF 00 FC 1A 关：发送：03 05 00 0B 00 00 BD EA 反馈：03 05 00 0B 00 00 BD EA
查询分合闸状态 发送：03 02 00 10 00 01 B9 ED 反馈：03 02 01 01 61 F0	
查询过压警告标志（非 0 为报警） 发送：03 02 00 11 00 01 E8 2D 反馈：03 02 01 00 A0 30	
查询欠压警告标志 发送：03 02 00 12 00 01 18 2D 反馈：03 02 01 00 A0 30	
查询过流动作警告标志 发送：03 02 00 13 00 01 49 ED 反馈：03 02 01 00 A0 30	

查询过压动作警告标志 发送: 03 02 00 14 00 01 F8 2C 反馈: 03 02 01 00 A0 30	
查询过流警告标志 发送: 03 02 00 19 00 01 69 EF 反馈: 03 02 01 00 A0 30	
查询过温警告标志 发送: 03 02 00 1E 00 01 D8 2E 反馈: 03 02 01 00 A0 30	
查询过温动作警告标志 发送: 03 02 00 1F 00 01 89 EE 反馈: 03 02 01 00 A0 30	
查询过温动作定值 (单位: ° C) 发送: 03 03 00 1E 00 01 E5 EE 反馈: 03 03 02 00 5A 41 BF	设置过温动作定值 (90 ° C) 发送: 03 06 00 1E 00 5A 68 15 反馈: 03 06 00 1E 00 5A 68 15
查询欠压报警定值 (单位: ° V) 发送: 03 03 00 20 00 01 84 22 反馈: 03 03 02 00 BE 41 F4	设置欠压报警定值 (190 V) 发送: 03 06 00 20 00 BE 09 92 反馈: 03 06 00 20 00 BE 09 92
查询过流动作定值 (单位: A) 发送: 03 03 00 22 00 01 25 E2 反馈: 03 03 02 00 14 C1 8B	设置过流动作定值 (20 A) 发送: 03 06 00 22 00 14 28 2D 反馈: 03 06 00 22 00 14 28 2D
查询过流报警定值 (单位: A) 发送: 03 03 00 24 00 01 C5 E3 反馈: 03 03 02 00 12 41 89	设置过流报警定值 (18 A) 发送: 03 06 00 24 00 12 48 2E 反馈: 03 06 00 24 00 12 48 2E
查询过压报警定值 (单位: V) 发送: 03 03 00 26 00 01 64 23 反馈: 03 03 02 00 FA 41 C7	设置过压报警定值 (249 V) 发送: 03 06 00 26 00 F9 A9 A1 反馈: 03 06 00 26 00 F9 A9 A1
查询过压动作定值 (单位: V) 发送: 03 03 00 28 00 01 05 E0 反馈: 03 03 02 01 07 81 D6	设置过压动作定值 (263 V) 发送: 03 06 00 28 01 07 48 72 反馈: 03 06 00 28 01 07 48 72
查询过温报警定值 (单位: ° C) 发送: 03 03 00 3C 00 01 45 E4 反馈: 03 03 02 00 46 40 76	设置过温报警定值 (70 ° C) 发送: 03 06 00 3C 00 46 C9 D6 反馈: 03 06 00 3C 00 46 C9 D6
查询合闸次数 (与短路次数不同) 发送: 03 04 00 26 00 02 91 E2 反馈: 03 04 04 00 00 00 98 D9 EE	
查询工作累计时长, 单位: min 发送: 03 04 00 28 00 02 F0 21 反馈: 03 04 04 00 00 00 00 D8 44	
查询合闸后继电器状态 发送: 03 03 00 1A 00 01 A4 2F 反馈: 03 03 02 00 02 40 45	设置合闸后继电器状态 发送: 03 06 00 1A 00 00 A9 EF 反馈: 03 06 00 1A 00 00 A9 EF

查询工作计时电流最小阈值 发送: 03 03 00 1C 00 01 44 2E 反馈: 03 03 02 FF FF C0 34	设置工作计时电流最小阈值 发送: 03 06 00 1C FF FF 48 5E 反馈: 03 06 00 1C FF FF 48 5E
--	---

9.2 EC 轮询协议/EC 非轮询协议

ID=01 举例

(1) 查询平均电流（精度系数 0.001，单位：A）

发送: CA 20 01 41 02 18 01 AC

反馈: CA B0 01 41 03 00 00 00 AC

(2) 查询最大电流（精度系数 0.001，单位：A）

发送: CA 20 01 42 02 18 02 AC

反馈: CA B0 01 42 03 00 00 00 AC

(3) 查询平均电压（精度系数 0.001，单位：V）

发送: CA 20 01 43 02 19 01 AC

反馈: CA B0 01 43 03 00 00 00 AC

(4) 查询有功功率（精度系数 1，单位：W）

发送: CA 20 01 44 02 15 01 AC

反馈: CA B0 01 44 03 00 00 00 AC

(5) 查询历史使用电量（精度系数 0.001，单位：kWh）

发送: CA 20 01 45 01 01 AC

反馈: CA B0 01 45 08 XX XX XX XX 00 00 00 00 AC

(6) 查询工作计时最小电流阈值（单位：mA）

发送: CA 20 01 47 01 01 AC

反馈: CA B0 01 47 02 00 00 AC

解释: 当前电流值时大于工作计时最小电流阈值时, 就开始进行计时, 第 (9) 点查询工作累计时长就是这里的计时时间。

(7) 查询合闸后继电器的状态

发送: CA 20 01 48 01 01 AC

反馈: CA B0 01 48 02 00 00/01/02 AC

解释: 00 关 01 开 02 保持

(8) 查询合闸累计次数（断电不会清 0，需要长按清 0）

发送: CA 20 01 49 01 01 AC

反馈: CA B0 01 49 04 00 00 00 00 AC

(9) 查询工作累计时长（单位：分钟）

发送: CA 20 01 4a 01 01 AC

反馈: CA B0 01 4a 04 00 00 00 00 AC

XX8 XX9:过流报警值
 XX10 XX11:过压动作报警值
 XX12 XX13:过压报警值
 XX14 XX15:欠压报警值（当前电压低于设置的报警值时，只会每 5s 反馈一条报警指令，不会触发其他操作）

(16) 保护功能一键设置（包括：

发送：CA 20 01 E1 0F 0F 00 5A 00 46 00 14 00 12 01 07 00 F9 00 BE AC

反馈：CA B0 01 E1 0F 01 00 5A 00 46 00 14 00 12 01 09 00 F9 00 BE AC

解释：过温保护使能(8)、过流保护使能(4)、过压保护使能(2)、欠压保护使能(1)、过温动作报警值(90° C)、过温报警值(70° C)、过流动作报警值(20A)、过流报警值(18A)、过压动作报警值(263V)、过压报警值(249V)、欠压报警值(190V)

CA B0 01 E1 0F XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX7 XX8 XX9 XX10 XX11 XX12 XX13 XX14 XX15 AC

解析：XX1:地 4 位有效，bit3:过温保护使能 8、bit2:过流保护使能 4、bit1:过压保护使能 2、bit0:欠压保护使能 1，即全开为 0F

XX2 XX3:过温动作报警值（当前温度高于设置的报警值时，继电器会关闭，并且每 5s 反馈一条报警指令）

XX4 XX5:过温报警值（当前温度高于设置的报警值时，只会每 5s 反馈一条报警指令，下同）

XX6 XX7:过流动作报警值

XX8 XX9:过流报警值

XX10 XX11:过压动作报警值

XX12 XX13:过压报警值

XX14 XX15:欠压报警值（当前电压低于设置的报警值时，只会每 5s 反馈一条报警指令，不会触发其他操作）

(17) 触发报警事件（新增欠流报警）

发生报警时：5s 反馈一次，时间可设置参考第（28）条协议

解除报警：

a.排除故障后发送第（35）条重置指令即可解除预警报警

b.排除故障后重启 EC126A-63 智能空开的 24V 弱电才停止推送

反馈：CA B0 01 2B 02 XX XX AC

解析：报警状态标识 xx xx 解释：16bit

反馈：CA B0 01 2B 02 XX XX AC

[bit15]:过温动作报警（二进制 1000 0000 0000 0000）（80 00）

[bit14]:过温报警（二进制 0100 0000 0000 0000）（40 00）

[bit12]:欠流报警（二进制 0001 0000 0000 0000）（10 00）

[bit9]:过流报警（二进制 0000 0010 0000 0000）（02 00）

[bit4]:过压动作报警（二进制 0000 0000 0001 0000）（00 10）

[bit3]:过流动作报警（二进制 0000 0000 0000 1000）（00 08）

[bit2]:欠压报警（二进制 0000 0000 0000 0100）（00 04）

[bit1]:过压报警（二进制 0000 0000 0000 0010）（00 02）

[bit0]: 分合闸状态 (二进制 0000 0000 0000 0001) (00 01)

其余 bit 保留。

例如: ①如果过压告警和过流动作告警, 则反馈的 **xx xx** 为 00 0A。

②如果是过温告警、过压动作告警、过压告警和过流动作告警, 则 **xx xx** 的反馈为 40 18。(由于过压动作告警发生, 即过压告警必发生, 所以只反馈过压动作告警)。

(18) 设置合闸后继电器的状态

发送: CA 20 01 E2 02 00 00/01/02 AC

反馈: CA B0 01 E2 02 00 00/01/02 AC

解释: 00 关、01 开、02 保持

(19) 设置工作计时最小电流阈值(单位: mA)

发送: CA 20 01 E3 02 XX XXac

反馈: CA B0 01 E3 02 XX XX AC

解释: 当前电流值时大于工作计时最小电流阈值时, 就开始进行计时, 而第 (9) 点查询工作累计时长就是这里的计时时间。

(20) 手动操作继电器/自动跳闸

发送: 无

反馈: CA B0 01 20 01 00/01 AC

(21) 手动开关合闸

发送: 无

反馈: CA B0 01 17 02 00/01 N1 AC

00/01: 表示当前分合闸状态

N1 : 短路次数(1byte)

(22) 30s 自动反馈:

反馈: CA B0 01 1B 1C 00 00 00 1A 01 01 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

解释: 03 模块 ID、1C 后面字节长度、**电流** (mA) (3byte)、**温度**(°C)(1byte)、**合闸状态**(1byte)、**继电器状态**(1byte)、**短路次数**(1byte)、**最大电流** (mA) (3byte)、**电压** (mV) (3byte)、**功率** (W) (3byte)、**历史电量** (Wh,毫度) (4byte)、**本轮电量** (Wh,毫度) (4byte)、**空开序列号**(4byte)

上报时间可设置, 协议为第 (28) 条

自动上报可使能, 协议为第 (30) 条

(23) 每 5min 自动上报历史电量

注意: 2025 年新增可关闭

反馈: CA B0 01 45 08 gg gg gg gg xx xx xx xx AC

解析: gg gg gg gg 为设备序列号 (每个设备唯一的标识), xx xx xx xx 四个

字节为历史电量

(24) 查询参数波动异常值

发送: CA 20 01 33 01 01 AC

反馈: CA B0 01 33 13 aa bb bb bb cc cc cc dd dd ee ee ff ff gg gg hh ii AC

解析: aa: 使能位

Bit0: 大于电流波动值 (01) ; Bit1: 小于电流波动值 (02)

Bit2: 大于功率波动值 (04) ; Bit3: 小于功率波动值 (08)

Bit4: 大于电压波动值 (10) ; Bit5: 小于电压波动值 (20)

Bit6: 大于温度波动值 (40) ; Bit7: 小于温度波动值 (80)

bb bb bb: 过电流波动异常值 (精度系数 0.001, 单位: A)

cc cc cc: 欠电流波动异常值 (精度系数 0.001, 单位: A)

dd dd: 过功率波动异常值 (精度系数 1, 单位: W)

ee ee: 欠功率波动异常值 (精度系数 1, 单位: W)

ff ff ff: 过电压波动异常值 (精度系数 0.001, 单位: V)

gg gg gg: 欠电压波动异常值 (精度系数 0.001, 单位: V)

hh: 过温度波动异常值 (精度系数 1, 单位: °C)

li: 欠温度波动异常值 (精度系数 1, 单位: °C)

(25) 设置参数波动异常值

发送: CA 20 01 35 13 aa bb bb bb cc cc cc dd dd ee ee ff ff gg gg hh ii AC

反馈: CA B0 01 35 13 aa bb bb bb cc cc cc dd dd ee ee ff ff gg gg hh ii AC

aa: 使能位

Bit0: 大于电流波动值 (01) ; Bit1: 小于电流波动值 (02)

Bit2: 大于功率波动值 (04) ; Bit3: 小于功率波动值 (08)

Bit4: 大于电压波动值 (10) ; Bit5: 小于电压波动值 (20)

Bit6: 大于温度波动值 (40) ; Bit7: 小于温度波动值 (80)

bb bb bb: 过电流波动异常值 (精度系数 0.001, 单位: A)

cc cc cc: 欠电流波动异常值 (精度系数 0.001, 单位: A)

dd dd: 过功率波动异常值 (精度系数 1, 单位: W)

ee ee: 欠功率波动异常值 (精度系数 1, 单位: W)

ff ff ff: 过电压波动异常值 (精度系数 0.001, 单位: V)

gg gg gg: 欠电压波动异常值 (精度系数 0.001, 单位: V)

hh: 过温度波动异常值 (精度系数 1, 单位: °C)

li: 欠温度波动异常值 (精度系数 1, 单位: °C)

(26) 设置报警 2B 指令发送模式 (00: 不发送; 01: 发送一次; 02: 循环发送)

发送: CA 20 01 22 01 00/01/02 AC

反馈: CA B0 01 22 01 00/01/02 AC

注意: 当为轮询模式时不可设置为不发送, 否则接收不到预警报警指令 (2B)

(27) 查询报警 2B 指令发送模式

发送: CA 20 01 2C 01 01 AC

反馈: CA B0 01 22 01 00/01/02 AC

解析: 00: 不发送; 01: 发送一次; 02: 循环发送

(28) 设置报警 2B 指令反馈刷新频率

发送: CA 20 01 25 02 00 05 AC (05 单位/秒)

反馈: CA B0 01 25 02 00 05 AC

解析: 设置第 (16) 条自动反馈频率, 00 05 为 5s, 即以 5s 为单位

(29) 查询报警 2B 指令反馈刷新频率

发送: CA 20 01 2D 01 01 AC

反馈: CA B0 01 2D 02 00 05 AC (05 单位/秒)

(30) 设置 1B 数据反馈刷新频率

发送: CA 20 01 26 02 00 1E AC

反馈: CA B0 01 26 02 00 1E AC (1E 单位/秒)

解析: 设置第 (21) 条自动反馈频率, 00 1E 为 30s, 即以 30s 为单位设置

(31) 查询 1B 数据反馈刷新频率

发送: CA 20 01 2E 01 01 AC

反馈: CA B0 01 2E 02 00 1E AC (1E 单位/秒)

(32) 设置 1B 数据自动上报使能

发送: CA 20 01 DD 01 00/01 AC (00 禁止 01 使能)

反馈: CA B0 01 DD 01 00/01 AC

解析: 30s 重复刷新数据使能, 00 表示关闭, 关闭后 30s 不会再收到第(21)条指令; 01 表示打开, 打开则每隔 30s 会收到第 (21) 条指令

(33) 查询 1B 数据自动上报使能

发送: CA 20 01 2F 01 01 AC

反馈: CA B0 01 2F 01 00/01 AC (00 禁止 01 使能)

(34) 设置欠流值

发送: CA 20 01 57 11 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

反馈: CA B0 01 57 11 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

解析: 01 为欠流使能开, 00 为关

00 0A 则表示 10A (安)

(35) 查询欠流值

发送: CA 20 01 58 01 01 ac

反馈: CA B0 01 58 11 01 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

解析: 01 为欠流使能开, 00 为关

00 02 则表示 10A (安)

(36) 重置预警报警 (与常规 2B 报警重置通用)

发送: CA 20 01 30 01 01 AC

反馈: CA B0 01 30 01 01 AC

解析：排除故障后发送重置指令即可解除预警报警

(37) 确认预警报警（与常规 2B 报警通用）

发送：CA 20 01 2B 01 02 AC

无反馈

解析：每 5s 会反馈第（16）条指令时，当下发该条指令，则停止反馈。当发生不同报警预警，每 5s 会反馈第（16）条指令，当下发该条指令，则停止反馈。**注意：EC 平台已内部下发指令**

(38) 确认波动异常预警

发送：CA 20 01 36 01 02 AC

反馈：无

解析：电参数发生波动异常，每 5s 会反馈第（39）条指令时，当下发该条指令，则停止反馈。当发生不同波动异常，每 5s 会反馈第（39）条指令，当下发该条指令，则停止反馈。**注意：EC 平台已内部下发指令**

(39) 重置波动异常报警

发送：CA 20 01 37 01 01 AC

反馈：CA B0 01 37 01 01 AC

解析：排除故障后发送重置指令即可解除波动异常

(40) 波动异常反馈

反馈：CA B0 01 36 02 XX XX AC

解析：XX XX

Bit0: 大于电流波动异常警告（00 01）；Bit1: 小于电流波动异常警告（00 02）

Bit2: 大于功率波动异常警告（00 04）；Bit3: 小于功率波动异常警告（00 08）

Bit4: 大于电压波动异常警告（00 10）；Bit5: 小于电压波动异常警告（00 20）

Bit6: 大于温度波动异常警告（00 40）；Bit7: 小于温度波动异常警告（00 80）

(41) 查询参数波动自动反馈使能

发送：CA 20 01 38 01 01 AC

反馈：CA B0 01 38 01 0F AC

(42) 设置参数波动自动反馈使能

发送：CA 20 01 39 01 0F AC

反馈：CA B0 01 39 01 0F AC

解析：0F 表示使能位

Bit0: 使能电压波动反馈（0000 0001 即 01）

Bit1: 使能电流波动反馈（0000 0010 即 02）

Bit2: 使能功率波动反馈（0000 0100 即 04）

Bit3: 使能温度波动反馈（0000 1000 即 08）

(43) 查询波动异常检测时间

发送：CA 20 01 3A 01 01 AC

反馈: CA B0 01 3A 02 00 0A AC (0A 单位/秒)

(44) 设置波动异常检测时间

发送: CA 20 01 3B 01 XX AC

反馈: CA B0 01 3B 02 00 XX AC (XX 单位/秒)

(45) 查询波动异常检测次数

发送: CA 20 01 3C 01 01 AC

反馈: CA B0 01 3C 02 00 05 AC (05 单位/次)

(46) 设置波动异常检测次数

发送: CA 20 01 3D 01 XX AC

反馈: CA B0 01 3D 02 00 XX AC (XX 单位/次)

(47) 设置 2B 和 45、自动上报使能

发送: CA 20 01 3E 02 XX1 00 AC

反馈: CA B0 01 3E 02 XX1 00 AC

解析: XX1 使能选择位

bit0:每 5 分钟自动上报历史电量使能 45 指令(二进制 0000 0001)(01)

Bit1:触发预警报警 2B 指令自动上报使能 (二进制 0000 0010)(02)

(48) 查询 2B 和 45、自动上报使能

发送: CA 20 01 3F 01 01 AC

反馈: CA B0 01 3E 02 XX1 00 AC

解析: XX1 使能选择位

bit0:每 5 分钟自动上报历史电量使能 45 指令(二进制 0000 0001)(01)

Bit1:触发预警报警 2B 指令自动上报使能 (二进制 0000 0010)(02)

(49) 主动查询报警指令

注意: 该指令为报警的主动查询方式, 主要与 2B 区分

发送: CA 20 01 5B 01 01 AC

反馈: CA B0 01 5B 02 XX1 XX2 AC(报警解析与 2B 指令一致)

解析: 触发报警状态标识 xx1 xx2 解释: 16bit

[bit15]:过温动作报警 (二进制 1000 0000 0000 0000) (80 00)

[bit14]:过温报警 (二进制 0100 0000 0000 0000) (40 00)

[bit12]:欠流报警 (二进制 0001 0000 0000 0000) (10 00)

[bit9]: 过流报警 (二进制 0000 0010 0000 0000) (02 00)

[bit4]: 过压动作报警 (二进制 0000 0000 0001 0000) (00 10)

[bit3]: 过流动作报警 (二进制 0000 0000 0000 1000) (00 08)

[bit2]: 欠压报警 (二进制 0000 0000 0000 0100) (00 04)

[bit1]: 过压报警 (二进制 0000 0000 0000 0010) (00 02)

[bit0]: 分合闸状态 (二进制 0000 0000 0000 0001) (00 01)

(50) 所有数据查询 (非轮询状态下使用)

发送: CA 20 01 61 01 01 AC

反馈: CA B0 01 61 26 00 00 00 1C 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 0E DA 10 01 0F 00 5A 00 46 00 14 00 12 01 07 00 F9 00 BE AC

解析: CA B0 01 61 26 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 xx8 xx9 xx10 xx11 xx12 xx13 xx14 xx15 xx16 xx17 xx18 xx19 xx20 xx21 xx22 xx23 xx24 xx25 xx26 xx27 xx28 xx29 xx30 xx31 xx32 xx33 xx34 xx35 xx36 xx37 xx38 AC
xx1 xx2 xx3: 当前电流 (精度系数 0.001, 单位: A)

xx4: 温度

xx5: 分合闸状态, 1 是合闸, 0 是分闸

xx6: 继电器状态, 1 是闭合, 0 是断开

xx7: 短路次数 (分闸次数)

xx8 xx9 xx10: 当前电压 (精度系数 0.001, 单位: V)

xx11 xx12 xx13: 当前有功功率 (精度系数 1, 单位: W)

xx14 xx15 xx16 xx17: 历史电量 (精度系数 0.01, 单位: kWh)

xx18 xx19 xx20 xx21: 设备序列号

xx22 xx23: 报警状态

xx24: 过温过流过压欠压使能状态

xx25 xx26: 过温动作报警值

xx27 xx28: 过温报警值

xx29 xx30: 过流动作报警值

xx31 xx32: 过流报警值

xx33 xx34: 过压动作报警值

xx35 xx36: 过压报警值

xx37 xx38: 欠压报警值

(51) 查询电参数信息 (非轮询状态下使用)

发送: CA 20 01 62 01 01 AC

反馈: CA B0 01 62 15 00 00 00 1C 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 0E DA AC

解析: CA B0 01 62 15 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 xx8 xx9 xx10 xx11 xx12 xx13 xx14 xx15 xx16 xx17 xx18 xx19 xx20 xx21 AC

xx1 xx2 xx3: 当前电流 (精度系数 0.001, 单位: A)

xx4: 温度

xx5: 分合闸状态, 1 是合闸, 0 是分闸

xx6: 继电器状态, 1 是闭合, 0 是断开

xx7: 短路次数 (分闸次数)

xx8 xx9 xx10: 当前电压 (精度系数 0.001, 单位: V)

xx11 xx12 xx13: 当前有功功率 (精度系数 1, 单位: W)

xx14 xx15 xx16 xx17: 历史电量 (精度系数 0.01, 单位: kWh)

xx18 xx19 xx20 xx21: 设备序列号

(52) 查询报警参数信息 (非轮询状态下使用)

发送: CA 20 01 63 01 01 AC

反馈: CA B0 01 63 11 10 00 0F 00 5A 00 46 00 14 00 12 01 07 00 F9 00

BE AC

解析：CA B0 01 63 11 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 xx8 xx9 xx10 xx11
xx12 xx13 xx14 xx15 xx16 xx17 AC

xx1 xx2 : 报警状态

xx3 : 过温过流过压欠压使能状态

xx4 xx5: 过温动作报警值

xx6 xx7: 过温报警值

xx8 xx9: 过流动作报警值

Xx10 xx11: 过流报警值

xx12 xx13: 过压动作报警值

xx14 xx15: 过压报警值

xx16 xx17: 欠压报警值

10. 版本修订历史

日期	版本	发布说明	主要更新内容
2020.07.30	V1.0	初稿发布	
2022.8.30	V2.0	第一次更新	介绍使用说明、更新协议反馈
2024.11.21	V2.1	第二次更新	增加欠流报警、一条指令查询设备数据多条 设置合查询指令